

Российская Федерация Министерство образования и науки  
Департамент образования Администрации городского округа Самара  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Школа № 81 имени Героя Советского Союза  
Жалнина В. Н.» городского округа Самара

443100 г. Самара, ул. Самарская, 190-А, тел./факс 242-50-17, 242-46-83,  
тел. (846) 337-54-52, 337-54-39, 337-84-81

e-mail: samaramousosh81@mail.ru

27 февраля 2018г. № 52

На №09-520-11-17-761-П от

21.11.17г.

Главному государственному  
инспектору  
Жукову Д.А.

На Ваше предписание № 09-520-11-17-761-П от 21 ноября 2017г.  
сообщаем следующее:

1. Однолинейные схемы электрических соединений утверждены.
2. Должностные инструкции утверждены директором.
3. На двери электрощитовой сделали надпись РУ-0,4кВт.
4. Места выхода кабелей 0,4 кВт из электрощитовой уплотнены огнеупорным материалом.
5. На кабеля в шкафу ВРУ8-3052-31 в электрощитовой повесили бирки.
6. Директором определен перечень должностей требующих присвоения I группы по электробезопасности.
7. Паспорт на заземляющее устройство в наличии.

Директор МБОУ Школы № 81



Л.Д.Батищева